

國立高雄師範大學 114 學年度第二學期總務會議紀錄

(因受米克拉颱風影響，當日高雄市停班停課，本次會議改採書面審查方式辦理)

時間：115 年 6 月 26 日(星期五)下午 2：00

地點：和平校區行政大樓 6 樓第三會議室

主席：王政彥校長

紀錄：吳幸英秘書

出席人員：總務會議代表

列席人員：文書組蔡芳美組長、事務組高聖昌組長、保管組吳幸英代理組長、
出納組鄭淑娟組長、營繕組吳宗勳組長、環安組黃文成組長

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議執行情形追蹤

主席重要指示摘要	承辦單位	執行情形與結果
本校 114 年度第一~三季節電有成，這是全校一起努力的成果，但 10、11 月用電量相較 112 年卻有增加，這是一個警訊，提醒我們不能鬆懈！仍請各單位持續落實節約用電，教育部已研擬未來若節電率未達標，將扣減學校電費補助款。	全校各單位 總務處環安組	遵照辦理。 一、114 年全年度較 112 年節省用電約 32 萬度，符合目標值。 二、115 年 1~6 月雖較 114 年同期減少 6.8 萬度用電，但尚未達節電 1% 之目標值，仍須請各單位節約用電，並加速老舊冷氣汰換、冷氣濾網定期清洗等。

主席：准予備查。

參、業務報告

請參閱檔案內容。



肆、會議提案--無

伍、臨時動議--無

陸、意見交流

數學系書面意見

- 一、致理大樓頂樓冷卻水塔旁的水溝因長年積水，會滲水至 813 研究室天花板。另六月上旬豪雨後外牆和頂樓滲漏水，造成 8 樓通往頂樓之梯間嚴重積水，並滲漏到 7 樓樓梯間。
- 二、學期間曾多次發生飛鳥誤闖教室及走廊，或鳥類誤闖防鴿網後暴斃於窗台，以及受困後難以驅離等情形，造成學生驚嚇及後續清理困擾。
- 三、數學系 113 年因跳電及電線熔毀疑慮，經廠商評估工程經費需 132 萬元。當時因 MBO 一時籌不齊，簽請學校同意先行墊付，再由系上 MBO 分攤三年(113、114、115 年)歸還，施工範圍為 6 樓及 8 樓常用教室(約 1/2 間)冷氣配電改善。近期獲知學校統籌新增致理大樓 1~5 樓配電規劃，希望能否納入致理大樓 7 樓及 8 樓先前尚未新增配電的空間經費，以維護師生用電安全及大樓整體完善性。

總務處回復

- 一、頂樓水溝積水排除後，後續持續追蹤改善情形；至於 7 樓至 8 樓樓梯間積水，將進一步現勘以查明並改善梯間積水之來源。
- 二、燕巢校區因地理環境親山且生態豐富，飛鳥誤闖校舍確為校園管理之挑戰。為共同維護師生校園衛生安全，未來倘再發生類似事件，也可通知事務組協助處理。
- 三、有關致理大樓 7~8 樓冷氣電力主幹線皆已配設完成，惟當時需求單位認為非亟需之教室未列入分支配設；倘本次配電標案如有標餘款，再行簽會主計室併同辦理。

主席裁示

感謝總務長帶領總務處同仁辛勞戮力，數學系所提出的建議也請營繕組和事務組持續追蹤管理。優質教學環境有賴全校共同守護，後續各單位如有冷氣電力配電需求，仍應回歸校內現行經費分攤原則與預算程序辦理。

散 會