化學系　　室局部排氣裝置檢查紀錄表

□重點檢查　□定期檢查

檢查日期：　　年　　月　　日　　※紀錄表保存三年

單位	化學系	檢查方法	□目視　□儀測 □其它[請說明]
實驗室名稱	寰宇　　室		
地點	寰宇大樓	設備編號[請填財產編號]	

項　　目	結　　果
1. 氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其它損害之狀況及程度之檢查。	□無異常 □有異常 請說明狀況：
2. 導管或排氣機之塵埃聚積狀況之檢查。	□無異常 □有異常 請說明狀況：
3. 排氣機之注油潤滑狀況。[注意馬達是否有異聲]	□無異常 □有異常 請說明狀況：
4. 導管接合部份之狀況。[注意是否有洩漏現象]	□無異常 □有異常 請說明狀況：
5. 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。	□無異常 □有異常 請說明狀況：
6. 吸氣及排氣功能之檢查。[以風速計測試，結果不得低於 0.4 公尺/秒]	公尺/秒
7. 其它保持性能之必要事項檢查。[無則免填]	
異常狀況擬採取之改善措施	
檢查人簽章	實驗室負責人簽章

※重點檢查：每部排氣裝置於開始、使用、拆卸、改裝或修理時均應實施。

※定期檢查：每年自動檢查乙次。

※檢查完畢後請影印一份送總務處環安組留存備查，正本自行**保存三年**。