

中華檢驗科技有限公司

二氧化碳作業環境監測報告書

受測單位：國立高雄師範大學(和平校區)

監測時段：14:00~15:30

監測日期：113年4月9日

監測方法：以儀器直接監測法

監測人員：蘇信呈

監測儀器：pSENSE


法令標準：5000 ppm

儀器編號：UCO2-07

序號	監測區域名稱	監測結果 (ppm)	備註
1	行政大樓10F	600	
2	行政大樓8F	584	
3	行政大樓7F	559	
4	行政大樓6F	515	
5	行政大樓5F	486	
6	行政大樓4F	451	
7	行政大樓3F	434	
8	行政大樓2F	455	
9	行政大樓1F	518	
10	文學大樓5F	598	
11	文學大樓4F	562	
12	文學大樓3F	528	
13	文學大樓2F	493	
14	文學大樓1F	519	
15	圖書館5F	748	

註記：

1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況
2. 本報告未經同意不得部分複製使用
3. 報告保存期限3年



中華檢驗科技有限公司

二氧化碳作業環境監測報告書

受測單位：國立高雄師範大學(和平校區)

監測時段：14:00~15:30

監測日期：113年4月9日

監測方法：以儀器直接監測法

監測人員：蘇信呈

監測儀器：pSENSE

法令標準：5000 ppm

儀器編號：UC02-07

序號	監測區域名稱	監測結果 (ppm)	備註
16	圖書館4F	633	
17	圖書館3F	587	
18	圖書館2F	592	
19	圖書館1F	460	
20	圖書館B1F	598	
21	愛閱館4F	1179	
22	愛閱館3F	1353	
23	愛閱館2F	1229	
24	愛閱館1F	784	
25	愛閱館B1F	475	
26	活動中心6F	539	
27	活動中心5F	511	
28	活動中心3F會議室	496	
29	活動中心2F演藝廳	481	
30	活動中心1F	508	

註記：

1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況
2. 本報告未經同意不得部分複製使用
3. 報告保存期限3年



表單編號: ZF035

