

中華檢驗科技有限公司

二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：國立高雄師範大學(燕巢校區)

監測時段：13:00~14:30

監測日期：114年4月14日

監測方法：以儀器直接監測法

監測人員：蘇信呈

監測儀器：pSENSE

法令標準：5000 ppm

儀器編號：UC02-07

序號	監測區域名稱	監測結果 (ppm)	備註
1	致理大樓1樓-大廳	408	
2	致理大樓2樓-202	428	
3	致理大樓3樓-305	461	
4	致理大樓4樓-409	455	
5	致理大樓5樓-509	458	
6	致理大樓6樓-607	479	
7	致理大樓7樓-707	488	
8	致理大樓8樓-807	481	
9	高斯大樓B1樓	425	
10	高斯大樓1樓-大廳	428	
11	高斯大樓2樓-204	439	
12	高斯大樓3樓-304	429	
13	高斯大樓4樓-403	420	
14	高斯大樓5樓-504走道	419	
15	高斯大樓6樓-610	436	

註記：

1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況
2. 本報告未經同意不得部分複製使用
3. 報告保存期限3年



查單編號: ZF035

中華檢驗科技有限公司

二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：國立高雄師範大學(燕巢校區)

監測時段：13:00~14:30

監測日期：114年4月14日、

監測方法：以儀器直接監測法

監測人員：蘇信呈

監測儀器：pSENSE

法令標準：5000 ppm

儀器編號：UC02-07

序號	監測區域名稱	監測結果 (ppm)	備註
16	高斯大樓7樓-712走道	439	
17	寰宇大樓1樓-大廳	441	
18	寰宇大樓2樓-207	429	
19	寰宇大樓3樓-304	440	
20	寰宇大樓4樓-411	470	
21	寰宇大樓5樓-506	489	
22	寰宇大樓6樓-615	439	
23	科技大樓B1樓-002	414	
24	科技大樓1樓-大廳	426	
25	科技大樓2樓-202	508	
26	科技大樓3樓-301	514	
27	科技大樓4樓-401	492	
28	科技大樓5樓-503	476	
29	歸燕食巢1樓-學生餐廳	451	
30	歸燕食巢2樓	506	

註記：

1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況
2. 本報告未經同意不得部分複製使用
3. 報告保存期限3年

表單編號: ZF035



二氧化碳 作業環境監測報告書