

中華檢驗科技有限公司

二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：國立高雄師範大學(和平校區)

監測時段：09:30~10:40

監測日期：114年4月23日

監測方法：以儀器直接監測法

監測人員：蘇信呈

監測儀器：pSENSE

法令標準：5000 ppm

儀器編號：UC02-07

序號	監測區域名稱	監測結果 (ppm)	備註
1	文學大樓1樓-大廳	407	
2	文學大樓2樓-3217	590	
3	文學大樓3樓-3311	660	
4	文學大樓4樓-3406	678	
5	文學大樓5樓-3506	774	
6	圖書館1樓-大廳	442	
7	圖書館2樓	487	
8	圖書館3樓	486	
9	圖書館4樓	495	
10	圖書館5樓	485	
11	愛閱館B1	754	
12	愛閱館1樓	831	
13	愛閱館2樓	827	
14	愛閱館3樓	825	
15	愛閱館4樓	824	

註記：

1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況
2. 本報告未經同意不得部分複製使用
3. 報告保存期限3年



表單編號: ZF035

中華檢驗科技有限公司

二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：國立高雄師範大學(和平校區)

監測時段：09:30~10:40

監測方法：以儀器直接監測法

監測儀器：pSENSE

儀器編號：UC02-07

監測日期：114年4月23日

監測人員：蘇信呈

法令標準：5000 ppm

序號	監測區域名稱	監測結果 (ppm)	備註
16	活動中心B1	464	
17	活動中心1樓-大廳	496	
18	活動中心2樓-推廣組	509	
19	活動中心3樓-演藝廳	539	
20	活動中心5樓	811	
21	活動中心6樓	510	
22	體育館2樓籃球場	438	
	(以下空白)		

註記：

1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況
2. 本報告未經同意不得部分複製使用
3. 報告保存期限3年

表單編號:ZF035

