

中華檢驗科技有限公司

二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：國立高雄師範大學(燕巢校區)

監測時段：09:30~12:00

監測日期：114年10月31日

監測方法：以儀器直接監測法

監測人員：蘇信呈

監測儀器：pSENSE

法令標準：5000 ppm

儀器編號：UC02-07

序號	監測區域名稱	監測結果 (ppm)	備註
1	致理大樓1樓-113	449	
2	致理大樓2樓-206	492	
3	致理大樓3樓-305	477	
4	致理大樓4樓-416	493	
5	致理大樓5樓-522	471	
6	致理大樓6樓-617	440	
7	致理大樓7樓-719	439	
8	致理大樓8樓-808	470	
9	高斯大樓B1樓	450	
10	高斯大樓1樓	538	
11	高斯大樓2樓	455	
12	高斯大樓3樓	454	
13	高斯大樓4樓-408	431	
14	高斯大樓5樓	436	
15	高斯大樓6樓-602	443	

註記：

1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況
2. 本報告未經同意不得部分複製使用
3. 報告保存期限3年



表單編號: ZF035

中華檢驗科技有限公司

二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：國立高雄師範大學(燕巢校區)

監測時段：09:30~12:00

監測日期：114年10月31日

監測方法：以儀器直接監測法

監測人員：蘇信呈

監測儀器：pSENSE


法令標準：5000 ppm

儀器編號：UC02-07

序號	監測區域名稱	監測結果 (ppm)	備註
16	高斯大樓7樓-704	463	
17	震宇大樓1樓-106	429	
18	震宇大樓2樓-215	434	
19	震宇大樓3樓-303	442	
20	震宇大樓4樓-411	513	
21	震宇大樓5樓-516	459	
22	震宇大樓6樓-615	449	
23	科技大樓B1樓-B121	473	
24	科技大樓1樓-120	441	
25	科技大樓2樓-221	451	
26	科技大樓3樓-321	521	
27	科技大樓4樓-421	524	
28	科技大樓5樓-521	515	
29	歸燕食巢1樓	495	
30	歸燕食巢2樓-204	496	

註記：

1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況
2. 本報告未經同意不得部分複製使用
3. 報告保存期限3年



表單編號: ZF035

中華檢驗科技有限公司

二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：國立高雄師範大學(燕巢校區)

監測時段：09:30~12:00

監測日期：114年10月31日

監測方法：以儀器直接監測法

監測人員：蘇信呈

監測儀器：pSENSE

法令標準：5000 ppm

儀器編號：UC02-07

序號	監測區域名稱	監測結果 (ppm)	備註
31	歸燕食巢3樓	503	
32	歸燕食巢4樓	516	
33	圖書館1樓	567	
34	圖書館2樓	501	
	(以下空白)		

註記：

1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況
2. 本報告未經同意不得部分複製使用
3. 報告保存期限3年



表單編號: ZF035