

國立高雄師範大學

○○○○○○○實驗場所緊急沖淋洗眼設備

每月定期檢查紀錄表

檢查日期：_____年_____月_____日

項次	檢查部分檢查項目	判定標準	檢查方法	檢查結果												評估危害風險(嚴重性及可能性分析)	改善措施及追蹤	
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
一	設置場所	1. 周圍通道無障礙物，地面整潔平坦(溝、洞有防護設備)	檢點															
二	機體	1. 無銹蝕、損壞、變形、組件(零件)欠缺、鬆動等情形	檢點															
		2. 各功能正常、無漏水	檢點															
三	水管	1. 主閥保持常開，接頭密合、不漏水，閥柄無損壞、變形	檢點															
		2. 控制閥(長柄或腳踏)機能正常，噴撒頭整潔、無雜物阻塞	測試															
四	水源	1. 確認水壓、水溫均適當	操作															
		2. 確認水質無污濁情形	操作															
五	排水管	1. 保持順暢、無漏水	測試															
六	標示或指示	1. 保持鮮明易見	檢點															
檢查人員簽章																		
說明	1. 檢查結果：正常打✓，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。 2. 檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 3. 本表依據行政院勞工委員會「職業安全衛生管理辦法」規定，應保存三年。									實驗場所負責人簽章			單位主管簽章					