

國立高雄師範大學燕巢校區各大樓用電統計表 106年

項次	建築物名稱	1月 使用度數	單位面積 用電(度)	上年度1月 使用度數	上年度1月 單位面積 用電(度)	2月 使用度數	單位面積 用電(度)	上年度2月 使用度數	上年度2月 單位面積 用電(度)	3月 使用度數	單位面積 用電(度)	上年度3月 使用度數	上年度3月 單位面積 用電(度)	總樓地 板面積
1	總變電站	555,659		579,945		467,341		447,281		671,598		671,147		
2	霽遠樓	59,386	9.1	68,191	9.2	50,685	7.7	53,574	6.0	72,955	11.1	75,530	11.5	6,547
3	詠絮樓	14,506	3.4	13,695	3.0	12,412	2.9	9,603	1.8	17,849	4.2	15,061	3.6	4,215
4	燕窩	104,503	5.6	108,578	6.1	85,611	4.6	83,628	3.9	125,036	6.7	132,608	7.1	18,703
5	致理大樓	151,561	8.1	148,032	7.9	127,595	6.8	125,837	6.7	182,784	9.8	162,409	8.7	18,672
6	高斯大樓	26,869	2.4	28,421	3.0	24,909	2.2	25,265	2.3	31,958	2.9	34,589	3.1	11,120
7	科技大樓	62,642	3.1	64,579	2.6	50,971	2.5	50,319	2.1	65,574	3.3	66,554	3.3	20,054
8	歸燕食巢	33,234	5.1	24,409	3.3	29,061	4.5	17,982	2.5	40,129	6.2	39,871	6.2	6,467
9	文萃樓	6,831	3.2	6,839	2.6	6,400	3.0	5,649	2.4	6,115	2.8	6,314	2.9	2,152
10	圖資大樓	51,423	6.9	61,553	9.0	39,854	5.3	28,864	4.1	74,566	10.0	74,444	10.0	7,463
11	寰宇大樓	32,773	3.3	37,415	3.2	28,105	2.8	29,794	3.2	36,009	3.6	42,566	4.2	10,053
12	生科A、B館	86,756	18.2	76,166	18.2	78,260	16.4	67,042	16.1	101,520	21.3	85,677	18.0	4,771


備註

項次	建築物名稱	4月 使用度數	單位面積 用電(度)	上年度4月 使用度數	上年度4月 單位面積 用電(度)	5月 使用度數	單位面積 用電(度)	上年度5月 使用度數	上年度5月 單位面積 用電(度)	6月 使用度數	單位面積 用電(度)	上年度6月 使用度數	上年度6月 單位面積 用電(度)	總樓地 板面積
1	總變電站	696,652		754,739		809,387		909,453		849,302		852,593		
2	霽遠樓	80,702	12.3	87,830	13.4	96,055	14.7	109,879	16.8	99,641	15.2	101,498	15.5	6,547
3	詠絮樓	18,371	4.4	15,374	3.6	19,779	4.7	19,673	4.7	20,419	4.8	19,066	4.5	4,215
4	燕窩	128,536	6.9	134,724	7.2	145,532	7.8	157,618	8.4	146,042	7.8	143,933	7.7	18,703
5	致理大樓	196,279	10.5	180,875	9.7	219,662	11.8	故障	-	故障	-	239,676	12.8	18,672
6	高斯大樓	33,755	3.0	38,244	3.4	40,820	3.7	故障	-	故障	-	故障	-	11,120
7	科技大樓	66,378	3.3	77,584	3.9	73,644	3.7	88,434	4.4	83,071	4.1	84,051	4.2	20,054
8	歸燕食巢	37,283	5.8	44,662	6.9	50,933	7.9	59,999	9.3	42,946	6.6	48,124	7.4	6,467
9	文萃樓	7,463	3.5	7,560	3.5	6,208	2.9	8,381	3.9	8,215	3.8	7,470	3.5	2,152
10	圖資大樓	92,056	12.3	107,626	14.4	110,211	14.8	132,263	17.7	109,316	14.6	116,069	15.6	7,463
11	寰宇大樓	34,139	3.4	50,548	5.0	42,229	4.2	故障	-	故障	-	52,535	5.2	10,053
12	生科A、B館	105,133	22.0	97,692	20.5	118,863	24.9	113,503	23.8	故障	-	109,275	22.9	4,771


項次	建築物名稱	7月 使用度數	單位面積 用電(度)	7月 使用度數	上年度7月 單位面積 用電(度)	8月 使用度數	單位面積 用電(度)	8月 使用度數	上年度8月 單位面積 用電(度)	9月 使用度數	單位面積 用電(度)	9月 使用度數	上年度9月 單位面積 用電(度)	總樓地 板面積
1	總變電站	560,275		650,029				622,242				730,218		
2	霽遠樓	41,302	6.3	43,921	6.7			43,930	6.7			79,072	12.1	6,547
3	詠絮樓	891	0.2	9,448	2.2			12,389	2.9			17,198	4.1	4,215
4	燕窩	56,053	3.0	59,111	3.2		-	故障	-		-	故障	-	18,703
5	致理大樓	故障	-	264,445	14.2		-	故障	-		-	故障	-	18,672
6	高斯大樓	故障	-	故障	-		-	故障	-		-	故障	-	11,120
7	科技大樓	60,965	3.0	68,933	3.4			68,595	3.4			72,417	3.6	20,054
8	歸燕食巢	17,550	2.7	25,334	3.9			23,060	3.6			41,948	6.5	6,467
9	文萃樓	7,069	3.3	8,045	3.7			6,970	3.2			7,174	3.3	2,152
10	圖資大樓	70,835	9.5	66,968	9.0			78,152	10.5			111,189	14.9	7,463
11	寰宇大樓	故障	-	41,436	4.1		-	故障	#VALUE!		-	故障	-	10,053
12	生科A、B館	116,003	-	故障	#VALUE!			117,590	24.6			95,158	19.9	4,771

項次	建築物名稱	10月 使用度數	單位面積 用電(度)	上年度10 月 使用度數	上年度10月 單位面積 用電(度)	11月 使用度數	單位面積 用電(度)	上年度11月 使用度數	上年度11月 單位面積 用電(度)	12月 使用度數	單位面積 用電(度)	上年度12月 使用度數	上年度12月 單位面積 用電(度)	總樓地 板面積
1	總變電站			865,350				752,884				691,116		
2	霽遠樓			101,171	15.5			82,970	12.7			75,168	11.5	6,547
3	詠絮樓			20,558	4.9			18,472	4.4			17,294	4.1	4,215
4	燕窩			154,141	8.2			134,858	7.2			130,417	7.0	18,703
5	致理大樓			215,046	11.5			184,917	9.9			181,530	9.7	18,672
6	高斯大樓			40,532	3.6			33,645	3.0			31,190	2.8	11,120
7	科技大樓			84,740	4.2			77,746	3.9			75,366	3.8	20,054
8	歸燕食巢			51,902	8.0			49,494	7.7			44,554	6.9	6,467
9	文萃樓			9,251	4.3			7,010	3.3			10,505	4.9	2,152
10	圖資大樓			154,754	20.7			125,867	16.9			75,609	10.1	7,463
11	寰宇大樓			48,151	4.8			41,791	4.2			38,173	3.8	10,053
12	生科A、B館			113,174	23.7			102,101	21.4			96,835	20.3	4,771


1月份




2月份




3月份




4月份




5月份



6月份



7月份



8月份

9月份

10月份

11月份

12月份